

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ57.В.03608
(номер сертификата соответствия)

ТР 0658507
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭКОТЕХНОЛОГИИ».
Адрес: 141333, Россия, Московская область, Сергиево-Посадский район, деревня Федорцово, здание 31Б.
ОГРН: 1165042052416. Телефон 84952151329, факс 84952151329, адрес электронной почты prom@goodhim.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭКОТЕХНОЛОГИИ».
Адрес: 141333, Россия, Московская область, Сергиево-Посадский район, деревня Федорцово, здание 31Б. ОГРН: 1165042052416. Телефон 84952151329, факс 84952151329

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС ООО "ПожСтандарт", 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302. Телефон 84997306981; 84959891249, факс 84956415190, адрес электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат рег. ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 07.10.2015 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Раствор водный огнебиозащитный для древесины, марок: «GOODHIM PROF 1G», «GOODHIM 2G», «GOODHIM 2GM», «GOODHIM 2GT», «GOODHIM TEXTURE 999», «GOODHIM 1G DRY», «Огнебиозит "Рубин"», плотностью от 1,02 до 1,06 г/см³, выпускаемый по ТУ 2257-010-03856078-2016. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
код ОК 034-2014 (ОКПД2)
20.13.24.149

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний», п. 5, п. 6.1. Обеспечивает I группу огнезащитной эффективности при нанесении на поверхность с расходом не менее 500 г/м² (без учета потерь) и II группу огнезащитной эффективности при нанесении на поверхность с расходом не менее 300 г/м² (без учета потерь).

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ в ред. от 03.07.2016 года N 301-ФЗ), гл. 19, ст. 81, п.п. 1, 4, гл. 30, ст. 136, гл. 33, ст. 150. Путем выполнения требований ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № ПИПБ0153/01-2017 от 30.01.2017 г., № ПИПБ0154/01-2017 от 30.01.2017 г., ИЛ-ООО "ПожСтандарт", рег. № ТРПБ.RU.ИН37 23.11.2010, адрес: 142201, Московская область, Серпухов, ул. Пролетарская, 78; 142211, Московская область, г. Серпухов, ул. Оборонная, д. 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 7 от 16.01.2017 г., проведенный Органом по сертификации продукции ООО «ПожСтандарт».

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

ТУ 2257 - 010 -03856078- 2016 «РАСТВОР ДЛЯ ОГНЕБИОЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ GOODHIM PROF 1G, GOODHIM 2G, GOODHIM 2GM, GOODHIM 2GT, GOODHIM TEXTURE 999, GOODHIM 1G DRY, Огнебиозит "Рубин"».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 10.03.2017 по 09.03.2022



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Т.В. Харгатаева

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

С.А. Малыхин